



En la siguiente tabla asociamos calles a cuadro de mando reformados y clases de vía:

Calle	CM	Número	CLASE ALUMBRADO
AV Republica de Cuba	CM_56	20	CE2
AV Republica de Cuba	CM_63	20	CE2
Av Rodriguez Ibarra	CM_15	1	CE2
Avenida San Antonio	CM_42	10	CE2
Avenida San Antonio	CM_78	20	CE2
C / Martos	CM_22	5	CE2
C/ (del) Calvario	CM_33	11	CE2
C/ Aceuchal	CM_35	17	CE2
C/ Adelardo Covarsi	CM_30	10	CE2
C/ Alagon	CM_38	4	CE2
C/ Antonio Martinez de Pinillo	CM_66	7	CE2
C/ Argentina	CM_31	16	CE2
C/ Arturo Fernandez	CM_29	9	CE2
C/ Bernardo maria Calzada	CM_61	20	CE2
C/ Bolivia	CM_9	20	CE2
C/ Brasil	CM_31	5	CE2
C/ Buen Pastor	CM_9	7	CE2
C/ Cajigal	CM_25	14	CE2
C/ Campo Aranuelo	CM_51	17	CE2
C/ Canovas	CM_29	12	CE2
C/ Carneril	CM_9	6	CE2
C/ Colombia	CM_9	6	CE2
C/ Colon	CM_24	10	CE2
C/ Cometa	CM_35	7	CE2
C/ Concepcion	CM_30	5	CE2
C/ Condes de Torreseca	CM_30	13	CE2
C/ Cont Campo Aranuelo	CM_51	6	CE2
C/ Coria	CM_38	6	CE2
C/ Coria	CM_51	3	CE2
C/ Coronel Fernandez Golfín	CM_28	7	CE2
C/ Coronel Fernandez Golfín	CM_30	14	CE2
C/ Costa Rica	CM_31	2	CE2
C/ Cuellar	CM_9	11	CE2
C/ de la Feria	CM_23	2	CE2
C/ de la Herreria	CM_25	8	CE2
C/ del Almendro	CM_29	9	CE2
C/ del Arroyo	CM_49	10	CE2
C/ Divino Morales	CM_22	8	CE2
C/ Donoso Cortes	CM_7	8	CE2
C/ Ecuador	CM_31	3	CE2
C/ El Salvador	CM_51	14	CE2



FONDO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

Proyectos Singulares Alumbrado Municipal

C/ El Salvador	CM_76	7	CE2
C/ El Salvador	CM_77	44	CE2
C/ Enrique Trivino	CM_29	9	CE2
C/ Entrin Bajo	CM_61	17	CE2
C/ Ermita	CM_33	6	CE2
C/ Espronceda	CM_23	7	CE2
C/ Felipe Checa	CM_30	3	CE2
C/ Felipe Trigo	CM_22	2	CE2
C/ Ferderico Garcia Lorca	CM_28	8	CE2
C/ Fernando Nieto	CM_29	7	CE2
C/ Frailes	CM_33	10	CE2
C/ Fray Alonso Cabezas	CM_9	25	CE2
C/ Ganaderos	CM_31	8	CE2
C/ Gargantas del Jerte	CM_38	9	CE2
C/ General Barbaza	CM_9	5	CE2
C/ Gerenal Golfón	CM_31	6	CE2
C/ Greco	CM_28	3	CE2
C/ Guadalupe	CM_33	11	CE2
C/ Guatemala	CM_56	10	CE2
C/ Guatemala	CM_76	20	CE2
C/ Haiti	CM_86	6	CE2
C/ Hernan Cortes	CM_22	6	CE2
C/ Hornachos	CM_23	8	CE2
C/ Huerto	CM_22	7	CE2
C/ Jamaica	CM_57	4	CE2
C/ Jamaica	CM_76	13	CE2
C/ Jesús Delgado Valhondo	CM_56	3	CE2
C/ Jesús Delgado Valhondo	CM_63	3	CE2
C/ Jesus Nunez Nancera (Cura J	CM_35	5	CE2
C/ Jose Luis Mesas Iglesias	CM_33	8	CE2
C/ Jose Luis Mesas Iglesias	CM_66	9	CE2
C/ Jose Martinez Ruiz Azorin	CM_56	6	CE2
C/ Jose Moran Duran (Encrucija	CM_9	5	CE2
C/ la Zarza	CM_29	8	CE2
C/ Labrador	CM_25	7	CE2
C/ Lady Smith	CM_33	3	CE2
C/ Las Hurdes	CM_38	6	CE2
C/ Leda	CM_33	1	CE2
C/ Leonor Golfín	CM_9	14	CE2
C/ Manuel Antolin	CM_30	11	CE2
C/ Mateo Barahona Lavado	CM_23	6	CE2
C/ Mejico	CM_31	5	CE2
C/ Mercedes	CM_30	10	CE2



C/ Miajadas	CM_63	84	CE2
C/ Miguel Antolin	CM_25	10	CE2
C/ Miguel de Unamuno	CM_63	3	CE2
C/ Miguel de Unamuno	CM_64	3	CE2
C/ Miguel de Unamuno	CM_76	8	CE2
C/ Miguel María Martín	CM_29	7	CE2
C/ Molineta	CM_25	9	CE2
C/ Monfrague	CM_38	6	CE2
C/ Montehemoso	CM_38	7	CE2
C/ Murillo	CM_30	6	CE2
C/ Navalmoral de la Mata	CM_51	22	CE2
C/ Nicaragua	CM_31	5	CE2
C/ Nogales	CM_61	13	CE2
C/ Nunez de Balboa	CM_33	10	CE2
C/ Pablo Picasso	CM_28	10	CE2
C/ Pablo Picasso	CM_30	9	CE2
C/ Palomas	CM_22	12	CE2
C/ Panamá	CM_35	6	CE2
C/ Panamá (Traseras)	CM_35	3	CE2
C/ Paraguay	CM_31	3	CE2
C/ Pascasio Hernandez	CM_9	6	CE2
C/ Pedro Navia	CM_24	17	CE2
C/ Peru	CM_31	6	CE2
C/ Piedad	CM_23	22	CE2
C/ Pio Baroja	CM_63	3	CE2
C/ Pio Baroja	CM_64	4	CE2
C/ Plasencia	CM_38	10	CE2
C/ Prado	CM_22	7	CE2
C/ Prim	CM_1	17	CE2
C/ Puebla de la reina	CM_61	33	CE2
C/ Puerto Rico	CM_9	7	CE2
C/ Ramón y Cajal	CM_31	15	CE2
C/ Ramon del Valle Inclán	CM_63	3	CE2
C/ Ramon del Valle Inclán	CM_64	4	CE2
C/ Ricardo Romero de Tejada	CM_66	4	CE2
C/ Salvador Dali	CM_30	3	CE2
C/ San Blas	CM_33	14	CE2
C/ San Jose	CM_24	22	CE2
C/ San Jose	CM_42	13	CE2
C/ San Marcos	CM_12	4	CE2
C/ San Marcos	CM_49	8	CE2
C/ San Pablo	CM_25	4	CE2
C/ San Pedro	CM_25	4	CE2



FONDO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

Proyectos Singulares - Alumbrado Municipal

C/ Santa Lucia	CM_25	6	CE2
C/ Santiago	CM_25	13	CE2
C/ Santiago	CM_49	9	CE2
C/ Santo Domingo	CM_9	15	CE2
C/ Sierra de Bejar	CM_38	7	CE2
C/ Sierra de Gata	CM_38	6	CE2
C/ Sorolla	CM_30	3	CE2
C/ Talayuela	CM_38	8	CE2
C/ Tejada	CM_1	3	CE2
C/ Tercio	CM_22	11	CE2
C/ Uruguay	CM_31	7	CE2
C/ Valle del Jerte (Alrededor	CM_38	8	CE2
C/ Velazquez	CM_28	12	CE2
C/ Velazquez	CM_30	9	CE2
C/ Venezuela	CM_31	7	CE2
C/ Vicente Alexandre	CM_33	11	CE2
C/ Villalba	CM_35	11	CE2
C/ Vivero	CM_9	10	CE2
C/ Zorrilla	CM_23	9	CE2
C/ Zugasti	CM_29	15	CE2
Grupos ██████████ SAN FRANCISCO	CM_25	9	CE2
Interior Manzana	CM_51	11	CE2
Santa Angela de la Cruz	CM_51	11	CE2
C/ Haiti	CM_86	13	CE2
Picasso y Tercio	CM_28	9	CE2
Triang Francisco Pizarro	CM_96	7	CE2
Calle Parque	CM_96	25	CE2
C/ Santiago	CM_1	2	CE2
c/ Vendimiador	CM_23	1	CE2

Respecto a la calificación energética, se consigue un valor medio para toda la actuación superior a 1,1, por lo que según la norma vigente, la **calificación energética** de la instalación propuesta es **A**.

Referencia única de cuadro (Identificador, CUPS...)	E_m (lux)	ϵ_R (m ² lux/W)	ϵ (m ² lux/W)	$I\epsilon$ (E/ ϵ_R)	Calificación
CM_01	20	26,00	120,99	4,65	A
CM_07	21,1	26,66	126,60	4,75	A
CM_09	20,5	26,30	136,67	5,20	A
CM_12	20	26,00	133,33	5,13	A
CM_15	20	26,00	111,11	4,27	A
CM_22	20	26,00	133,33	5,13	A